



Руководителю МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 47»

Гулевской Н.А.

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
Г. НОВОМОСКОВСКА**

ул. Дзержинского, 18/29
Новомосковск, Россия, 301650

18.10.2019 № 7-01-2019/5111

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законов в сфере
безопасности несовершеннолетних
в образовательных организациях

Прокуратурой города Новомосковска во исполнение задания прокуратуры Тульской области проведена проверка соблюдения требований законов в сфере безопасности несовершеннолетних в образовательных организациях, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", следует, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации и др.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией РФ и иными федеральными законами, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных учреждениях не зависимо от организационно- правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, и выполняться требования санитарного

НМ № 065418

законодательства. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст.39 данного закона).

В соответствии со ст. 11 Закона Тульской области от 07.10.2009 N 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» следует, что условия воспитания, обучения и содержания детей в семье, в учреждениях социального обслуживания населения, медицинских, образовательных и иных организациях должны соответствовать их безопасности, санитарно-гигиеническим, возрастным требованиям и способствовать сохранению и укреплению здоровья детей.

Согласно ст. 1 ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить пожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О пожарной безопасности» Правительство Российской Федерации постановлением от 25.04.2012 № 390, утвердило Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В ходе выездной проверки с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району УНД ГУ МЧС России по Тульской области 07.10.2019 исполнения требований правил пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47», расположенного по адресу: ул. Мира, д. 12-б, г.Новомосковск, Тульская область, по результатам которой установлено, что требования данного законодательства образовательной организацией не соблюдаются, а именно:

- не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (кладовая на кухне, здание прачечной) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Основание: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п. 20;

- в помещении плотницкой, бойлерной, прачечной, подвале электросветильники не оборудованы колпаками рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника. Основание: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п. 42;

- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не удовлетворяет требованиям действующих нормативных документов, а именно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

- кабельные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими материалами. Основание: п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в помещениях с двумя дымовыми точечными пожарными извещателями типа ИПД 3.1М необходимо добавить третий дымовой пожарный извещатель, либо произвести замену их на один дымовой пожарный извещатель типа ИП 212-90 (Один дома-2) для выполнения требований пункта 14.3 СП 5.13130.2009. Основание: п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); 14.3 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» № 5.13130.2009;

- в помещении плотницкой применяется нестандартный (самодельный) электронагревательный прибор. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.42 «д».

В соответствии со статьей 8 и 11 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" устанавливаются Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

Данные санитарно-эпидемиологические требования направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности, а также при осуществлении деятельности по уходу и присмотру в дошкольных группах, размещенных во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым домам зданиях (помещениях) и зданиях административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности.

Кроме того, проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно 07.10.2019 в 11 часов 15 минут в нарушение требований п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47» не отобрана суточная проба сока, а также отсутствует маркировка с указанием наименования приема пищи и датой отбора от завтрака и обеда на 07.10.2019.

Причиной выявленных нарушений явилось отсутствие должного контроля ответственных лиц за соблюдением законодательства о пожарной безопасности, а также отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47», что не должно иметь места в целях защиты прав воспитанников и сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием горпрокурора и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечение к дисциплинарной ответственности, лиц, допустивших вышеуказанные нарушения. Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности представить в горпрокуратуру.

3. О принятых мерах сообщить в горпрокуратуру в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора

советник юстиции



И.Н.Зигаренко